



**BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r.

UD-XIII-WOR.0003.148.2017.TTR
(4.TLA.UD-XIII-WOD-OZ)

**Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielniczy Wawer
m.st. Warszawy
w/m**

Dotyczy: interpelacji nr 471 z dnia 8 listopada 2017 r.

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na powyższą interpelację, w sprawie odwodnienia przejścia dla pieszych przy ul. Patriotów 211, przekazuję w załączeniu informacje, jaką w niniejszej sprawie wystosował Pan Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w piśmie znak: ZDM-DKS.0024.1024.2017.KGO z dnia 20 grudnia br., otrzymaną w dniu 28.12.2017 r.



Łukasz Jeziorski
BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY
Łukasz Jeziorski



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-DKS.0024.1024.2017.KGO

Warszawa, 20 grudnia 2017 r.

Sz. P. Łukasz Jeziorski
Burmistrz Dzielnicy Wawer m. st.
Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWA
BURMISTRZ
29 GRU. 2017
Łukasz Jeziorski

Odpowiadając na interpelację nr 471 radnego Rafała Czerwonki (znak UD-VI-WOR.0003.148.2017.TTR), z 14 listopada br., otrzymaną 16 listopada br., w sprawie odwodnienia przejścia dla pieszych przy ulicy Patriotów, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że ul. Patriotów nie posiada odwodnienia włączonego do kanalizacji. Ze względu na brak zbiornika ścieków deszczowych w rejonie ul. Panny Wodnej wody z opadów odprowadzane są do studni chłonnych, które posiadają ograniczone możliwości retencyjne. W związku z brakiem miejsca w pasie drogowym i częścią terenów zarządzaną przez PKP nie ma możliwości rozbudowy ww. odwodnienia. Podległe nam służby drogowe dokonują przeglądów istniejącego odwodnienia i w razie potrzeb oczyszczają studnie.

Informujemy, że podczas intensywnych lub długotrwałych opadów, przy zgłoszeniach z kilkudziesięciu miejsc czas reakcji wydłuża się ze względów technicznych. Biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń przyjmowanych przez Miejskie Centrum Kontakt, czas reakcji może ulec wydłużeniu ze względu na znaczną ilość zgłoszeń.

Z poważaniem,

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

Do wiadomości:
URD ZDM



UD-XIII-WOM-OK/16360/17 2017-12-28 Opolsk